



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง  
เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงต่อเติมท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้าน (บ้านเจดีย์หลวง)  
หมู่ที่ ๔ ตำบลควนทอง

\*\*\*\*\*

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ขอประกาศผลพิจารณากำหนดราคากลางตามมติคณะกรรมการ  
กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงต่อเติมท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้าน (บ้านเจดีย์หลวง) หมู่ที่ ๔ ตำบลควนทอง  
อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ราคากลาง ๕๐๒,๘๐๓.-บาท (ห้าแสนสองพันแปดร้อยสามบาทถ้วน)  
ทั้งนี้ เพื่อเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๓๓.๔/ว๖๕๓๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๑  
เรื่อง มาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันเสนอราคาเฉพาะกรณี การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง  
ของทางราชการและตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่กค ๐๔๒๑.๔/ว๑๗๔ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
เรื่องแนวทางการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ โดยรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายสรวิทย์ แพลือ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง**

- ๑ ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงต่อเติมท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้าน (บ้านเจดีย์หลวง) หมู่ที่ ๔ ตำบลควนทอง
- ๒ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
- ๓ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

**๔ ลักษณะงาน**

**โดยสังเขป** โดยการปรับปรุงต่อเติมท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้าน ซอยพริ้วใหญ่ โดยการวางท่อเมนประปา HDPE ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖๓ มม. PE ๑๐๐ PN ๑๐ ระยะทาง ๙๒๐ เมตร ปรับปรุงต่อเติมท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้าน ถนนสายเจดีย์หลวง - ท่าจอด (ฝั่งซ้าย) โดยการวางท่อประปา HDPE ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖๓ มม. PE ๑๐๐ PN ๑๐ ระยะทาง ๑,๒๕๐ เมตร ปรับปรุงต่อเติมท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้าน ถนนสายเจดีย์หลวง - ท่าจอด (ฝั่งขวา) โดยการวางท่อประปา HDPE ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖๓ มม. PE ๑๐๐ PN ๑๐ ระยะทาง ๓๓๐ เมตร พร้อมขุดฝังกลบดินความลึกโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ

- ๕ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑-มิ.ย.-๖๖ เป็นเงิน ๕๐๒,๘๐๓.๐๐ บาท

**๖ บัญชีประมาณการราคากลาง**

- ๖.๑ แบบ พร.๔
- ๖.๒ แบบ พร.๕
- ๖.๓ แบบ พร.๖

**๗ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

- |                          |         |                          |
|--------------------------|---------|--------------------------|
| ๗.๑ นายจรูญ นิตยวงศ์     | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง       |
| ๗.๒ นายลือศักดิ์ เหมใหม่ | ตำแหน่ง | เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน |
| ๗.๓ นายพงศกร เกื้อกาญจน์ | ตำแหน่ง | นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน   |